

**Fra:** Bjøntegaard Øyvind [<mailto:oyvind.bjontegaard@vegvesen.no>]

**Sendt:** tirsdag 10. oktober 2017 14.12

**Til:** Skjeggerud, Kjell (Oslo) NOR <[kjell.skjeggerud@heidelbergcement.com](mailto:kjell.skjeggerud@heidelbergcement.com)>

**Emne:** SV: Bas Sement til Norge

Hei Kjell,

Vi bekrefter med dette at den midlertidige godkjenningen av Basement også kan gjelde for denne justerte varianten av Basement med 17% FA og 2% kalkmel. Når det gjelder alkalireaktivitet/reglene i Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 21, så støtter vi oss til Kontrollrådets vurdering.

Håper dette er tilstrekkelig svar; dere får gi beskjed hvis dere skulle ha behov for et mer formalisert svar fra oss.

Med hilsen

Øyvind Bjøntegaard

**Seksjon:** Tunnel og betong

**Postadresse:** Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO

**Besøksadresse:** Abels gate 5, TRONDHEIM

**Telefon:** +47 73954669 **Mobil:** +47 90281381 **e-post/Lync:** [oyvind.bjontegaard@vegvesen.no](mailto:oyvind.bjontegaard@vegvesen.no)

**e-post:** [firmapost@vegvesen.no](mailto:firmapost@vegvesen.no)

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?